



Bod napojenia na verejný vodovod PE D90 na pozemku 7261/2 v trávniku

montážna jama pretláčania popod miestnou komunikáciou (min. 1,0 x 1,5 m, hl 2500 mm)

vodovodná prípojka, HDPE D90 - 220 m

vodovod prípojka vedená pod vozovkou HDPE D90 - L Celkom 220,0 m, 2,0 m pod telesom cesty osadená chránička PVC DN 125 , L= 12,0m s presahom min.0,25 m na oboch koncoch montážnej jamy

montážna jama pretláčania popod miestnou komunikáciou (min. 1,0 x 1,5 m, hl 2500 mm)

Vodomerná šachta U-PLAST DN 1100xV1300mm + komín D600xV400mm.

Umiestnená 15,0 m od bodu napojenia na verejný vodovod na pozemku E 2519/7.

Osadená 1x spoločná vodomerná zostava pre 5x rekreačné objekty.

Vyústenie vodovodnej prípojky na pozemku p. Helbricha p.č. 6213/6

Miroslav Helebrandt
 projekcia TZB
 IČO: 34 610 952
 Lehôtka pod Brehmi 109
 966 01 Hliník nad Hronom

zodpovený projektant		kreslil	
M. Helebrandt		M. Helebrandt	
investor:	Bonmil s.r.o., sídlo Svätý Anton 592	č. pozemku:	
akcia:	Zdravotná technika, vodovodná prípojka	dátum:	07/2023
objekt:	k.ú. Banská Belá, p.č. 6214/1, 6214/4, 6213/5, 6213/6, 6213/7	počet A4:	
stupeň PD:	projekt stavby pre stavebné povolenie	profesia:	Zdravotná technika
obsah výkresu:	Situácia	mierka:	číslo výkr. 1 : 1000 01